

■用 途

●高架水槽用の制御盤で自動運転・手動運転用に

■特 長

- (1) 受水槽から高架水槽への給水用制御盤で単独運転用と交互運転用があります。
- (2) 受水槽の渇水・満水、高架水槽の減水・満水警報のほか、運転信号などの無電圧端子や各種表示灯を備えています。
- (3) 交互運転用は運転中のポンプが万一故障した場合でも、自動的にポンプを切替えて運転する自動代替機能を備えています。
- (4) 交互運転用には、陸上ポンプ用のほか、水中ポンプ用もあります。また、標準品のほか、各種のバリエーションを用意しております。

■標準仕様

形 式	ECB2形	ECB2-A形	ECBA3-A形
運 転 方 式	単 独	交 互	
制 御 方 式	受水槽および高架水槽の水位によるON-OFF		
定 格 容 量	0.4～3.7kW		1.5～3.7kW
定 格 電 圧	0.4kW:単相100V 0.75kW:単相200V* 0.4～3.7kW:三相200V		三相200V
周 波 数	50Hz・60Hz		
周 囲 温 度	-5～40℃		
相 対 湿 度	45～85%RH		
保 護 装 置	サーマルリレー	3Eリレー	
設 置 場 所	屋 内		
箱 材 料 (板厚)	箱 体	SPC (1.6t)	SPC (1.6t)
	扉	SPC (1.6t)	SPC (1.6t)
	中 板	SPC (1.6t)	SPC (2.3t)
塗 装 色 (マンセルNo.)	ベージュ (5Y7/1)		
表 示 灯	電 源	○(白)	
	運 転	○(赤):交互運転はNo.1, No.2個別表示	
	故 障	○(橙)	
	受 水 槽	○(橙):満水・渇水の個別表示	
	高 架 槽	○(橙):満水・減水の個別表示	
外 部 信 号 (無 電 圧)	運転・故障・受水槽満水・受水槽渇水 高架水槽満水・高架水槽減水		
フ ロ ー ト レ ス ス イ ッ チ	レベルリレー		
始 動 方 式	直入		


※ECB2-A形のみ。

形式説明

ECB2-A0.4T5-03

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 制御盤形式 (ECBA3:水中ポンプ用)
- ② 運転方式 (A:交互 無記号:単独)
- ③ モータ出力 (kW)
- ④ 電源 (S:単相100V T又は無記号:三相200V)
- ⑤ 50Hz (6:60Hz):進相コンデンサ付のみ表示
- ⑥ 特殊仕様No.



ECB2-A形 (交互運転用)



ECBA3-A形 (水中交互運転用)

■特殊仕様 (バリエーション): 交互運転用

項目 特殊仕様No.	漏電 しゃ 断器付	進相 コン デンサ付※	電流計・ 電圧計付	警報 ブザー付	標準 装備	
					標準	標準
ECB2-A	01	○			標準	標準
	02	○	○		標準	標準
	03	○	○	○	標準	標準
ECBA3-A	01	○			標準	標準

※0.4kW単相100V用には適用しません。

■特別付属品 (オプション)

- レベルリレー
- 電極棒
- 電極保持器 (抵抗器なしを使用ください。)

■製品種類

●ECB2形

出力	単独運転	交 互 運 転			
	ECB2	ECB2-A	ECB2-A-01	ECB2-A-02	ECB2-A-03
0.4※	○	○	○	—	○
0.4	○	○	○	○	○
0.75	○	○	○	○	○
1.5	○	○	○	○	○
2.2	○	○	○	○	○
3.7	○	○	○	○	○


※単相100V用です。

●ECBA3-A形


出力	交互運転（水中ポンプ用）	
	ECBA3-A	ECBA3-A-01
1.5	○	○
2.2	○	○
3.7	○	○

■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。

●ECB2-0.4~3.7形




●ECB2-A0.4~3.7形



ECB2・ECBA3形


●パネル

・ECB2形



No	名 称	No	名 称
1	電源表示灯 (白)	6	受水槽減水表示灯 (橙)
2	運転表示灯 (赤)	7	高架水槽満水表示灯 (橙)
3	故障表示灯 (橙)	8	高架水槽減水表示灯 (橙)
4	受水槽満水表示灯 (橙)	9	手動—停止—自動切換スイッチ
5	受水槽温水表示灯 (橙)	10	警報ブザー用スイッチ


・ECB2-A形



No	名 称	No	名 称
1	電源表示灯 (白)	8	受水槽減水表示灯 (橙)
2	No.1 運転表示灯 (赤)	9	高架水槽満水表示灯 (橙)
3	No.2 運転表示灯 (赤)	10	高架水槽減水表示灯 (橙)
4	No.1 故障表示灯 (橙)	11	手動—停止—自動切換スイッチ
5	No.2 故障表示灯 (橙)	12	1号—交互—2号切換スイッチ
6	受水槽満水表示灯 (橙)	13	警報ブザー用スイッチ
7	受水槽温水表示灯 (橙)		

●ECBA3-A 1.5~3.7形

単位：mm




No	名 称
1	電源 (白)
2	No.1 運転表示灯 (赤)
3	No.2 運転表示灯 (赤)
4	No.1 故障表示灯 (橙)
5	No.2 故障表示灯 (橙)
6	受水槽満水表示灯 (橙)
7	受水槽温水表示灯 (橙)
8	受水槽減水表示灯 (橙)
9	高架水槽満水表示灯 (橙)
10	高架水槽減水表示灯 (橙)
11	手動—停止—自動切替スイッチ
12	1号—交互—2号切替スイッチ
13	スナップスイッチ
SW-1	警報ブザー用スイッチ



付属部品

■制御盤接続図例 (標準品の場合)

●ECB2形




箇所	適用	備考
A1-A2	運転信号用無電圧a接点端子	接点容量 250V-0.8A (誘導負荷) ・上記接点容量を 超える場合は、 一度リレー受け してください。
A3-A4	故障信号用無電圧a接点端子	
A3-A5	高架水槽満水信号用無電圧a接点端子	
A3-A6	高架水槽減水信号用無電圧a接点端子	
A3-A7	受水槽満水信号用無電圧a接点端子	
A3-A8	受水槽温水信号用無電圧a接点端子	
A3-A9	受水槽減水信号用無電圧a接点端子 ※2	



※1 受水槽水位制御をする場合は、短絡線(E3-E11)を外してください。
 複数の電極保持器を使用する場合は、各々にE3用電極を取り付けてください。


※2 受水槽減水検出をする場合は、ダミープラグを抜き取りレベルリレー(特別付属品)を差し込んでください。




付属部品

ECB2・ECBA3形

●ECB2-A形




箇所	適用	備考
A1-A2	運転信号用無電圧a接点端子	接点容量 250V-0.8A (誘導負荷) ・上記接点容量を 超える場合は、 一度リレー受け してください。
A3-A4	故障信号用無電圧a接点端子	
A3-A5	高架水槽満水信号用無電圧a接点端子	
A3-A6	高架水槽減水信号用無電圧a接点端子	
A3-A7	受水槽満水信号用無電圧a接点端子	
A3-A8	受水槽過水信号用無電圧a接点端子	
A3-A9	受水槽減水信号用無電圧a接点端子 ※2	




※1 受水槽水位制御をする場合は、短絡線(E3-E11)を外してください。

複数の電極保持器を使用する場合は、各々にE3用電極を取り付けてください。


※2 受水槽減水検出をする場合は、ダミープラグを抜き取りレベルリレー(特別付属品)を差し込んでください。



●ECBA3-A形



端子	適用
A1-A2	運転信号用無電圧a接点端子 (一括)
A3-A4	故障信号用無電圧a接点端子 (一括)
A3-A5	高架水槽満水信号用無電圧a接点端子
A3-A6	高架水槽減水信号用無電圧a接点端子
A3-A7	受水槽満水信号用無電圧a接点端子
A3-A8	受水槽濁水信号用無電圧a接点端子
A3-A9	受水槽減水信号用無電圧a接点端子 (注)
備考	接点容量AC250V 0.8A (誘導負荷)



③受水槽水位制御をする場合は、短絡線(E3-E11)を外してください。
受水槽減水検出をする場合は、ダミープラグを抜き取りレバリレー(特別付属品(オプション))を差し込んでください。

■部品一覧表

●ECB2形・ECB2-A形

部品		出力(kW)					
		0.4 (単相100V)	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7
電磁 開閉器	電磁接触器	SC-03		SC-03		SC-4-1	
	サーマルリレー	TR-ON6~9A	TR-ON1.7~2.6A	TR-ON2.8~4.2A	TR-ON5~8A	TR-ON7~11A	TR-ON12~18A
	サーマル設定値	7.6A	2.4A	4.0A	7.1A	11.0A	16.4A
特殊 仕様 品 の 場 合 ※	漏電しゃ断器	EG33F					
		30AF/20AT	30AF/15AT		30AF/20AT	30AF/30AT	
	進相コンデンサ	—	20 μ F	30 μ F	40 μ F	50 μ F	75 μ F
	電圧計	QS60V					
		150V	300V				
	電流計	QS60AS					
		15A	3A	5A	10A	15A	20A
端子台 (単独6P、交互9P)						TS-5.5	
電線 (mm ²)	主回路(幹線HIV)	2				3.5	
	主回路(分岐線HIV:交互)	2				3.5	
	操作回路(UL)	0.83					
ヒューズ		125V-3A	250V-3A				

※交互運転のみ

●ECBA3-A形

部品		出力(kW)		
		1.5	2.2	3.7
電磁 接触器		S-N11	S-N11	S-N20
		ET-N60KWS		
3 E リ レ ー		9.9A	14.2A	22.5A
		NV30-CS (200V-30mmA感度)		
特殊 仕様 品 の 場 合	漏電しゃ断器	30AF/15AT	30AF/20AT	30AF/30AT
	電線	2		3.5
(mm ²)	主回路 (HIV線)	0.83		
	操作回路 (UL線)	250V-3A		
ヒューズ		250V-3A		

付属部品