


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-325S0.4S

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 × 40 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		0.4 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
			0.4 kW	50 Hz	100 V	7.7 A	2 極	2685 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	
Revolution 回 転 速 度	min ⁻¹	2880	2830	2790	2775	2780	
Capacity 吐 出 し 量	m ³ /min	0	0.03	0.06	0.09	0.12	
Total head 全 揚 程	m	29.8	27	22.5	15.3	3.2	
Water H.P. 理論動力	kW	0	0.132	0.22	0.224	0.063	
Motor 電動機	Voltage 電 圧	V	100	100	100	100	
	Current 電 流	A	4.34	5.44	6.25	6.48	5.81
	Input 入 力	kW	0.42	0.53	0.62	0.65	0.63
	Efficiency 効 率	%	71.4	75.5	75.8	75.4	76.2
Shaft power 軸 動 力	kW	0.3	0.4	0.47	0.49	0.48	
Pump efficiency ポンプ効率	%	0	33	46.8	45.8	13	



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3302305000 (0-00-2-0)