


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-326S0.4S

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 × 40 mm	m ³ /min		m	3600 min ⁻¹		0.4 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
			0.4 kW	60 Hz	100 V	7.7 A	2 極	3230 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	
Revolution 回 転 速 度	min ⁻¹	3460	3410	3360	3340	3350	
Capacity 吐 出 し 量	m ³ /min	0	0.03	0.06	0.09	0.12	
Total head 全 揚 程	m	30	26.9	22	15.2	6.5	
Water H.P. 理論動力	kW	0	0.132	0.215	0.223	0.127	
Motor 電動機	Voltage 電 圧	V	100	100	100	100	
	Current 電 流	A	4.60	5.80	6.73	6.94	6.63
	Input 入 力	kW	0.45	0.58	0.67	0.69	0.68
	Efficiency 効 率	%	64.4	70.7	71.6	72.5	72.1
Shaft power 軸動力	kW	0.29	0.41	0.48	0.5	0.49	
Pump efficiency ポンプ効率	%	0	32.1	44.8	44.6	25.9	



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3302306000 (0-00-3-0)