


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-326SE0.75

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 × 40 mm	m ³ /min		m	3600 min ⁻¹		0.75 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	TFFA703BW-75		0.75 kW	60 Hz	200 V	3.4 A	2 極	3330 min ⁻¹

Item 計 測 項 目	1	2	3	4	5	
Revolution 回転速度 min ⁻¹	3460	3441	3414	3398	3414	
Capacity 吐出し量 m ³ /min	0	0.03	0.065	0.1	0.15	
Total head 全揚程 m	40.8	38.2	32	22.5	4.1	
Water H.P. 理論動力 kW	0	0.187	0.339	0.367	0.1	
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	200	200	200	200	
	Current 電流 A	2.44	2.66	2.96	3.16	2.96
	Input 入力 kW	0.71	0.79	0.91	0.972	0.91
	Efficiency 効率 %	81.7	82.4	82.6	82.2	82.6
Shaft power 軸動力 kW	0.58	0.651	0.752	0.799	0.752	
Pump efficiency ポンプ効率 %	0	28.7	45.1	45.9	13.3	



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3332416000 (0-00-3-2)