


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-325LSE1.1

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 × 40 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		1.1 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1087Z		1.1 kW	50 Hz	200 V	5.3 A	2 極	2825 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6	
Revolution 回転速度		min ⁻¹	2917	2890	2875	2869	2868	2872
Capacity 吐出し量		m ³ /min	0	0.03	0.06	0.08	0.1	0.13
Total head 全揚程		m	52.8	49.4	44	38.1	30.3	19.1
Water H.P 理論動力		kW	0	0.242	0.43	0.497	0.494	0.405
Motor 電動機	Voltage 電圧	V	200	200	200	200	200	200
	Current 電流	A	3.07	3.63	4.06	4.22	4.25	4.12
	Input 入力	kW	0.811	1.033	1.199	1.26	1.272	1.223
	Efficiency 効率	%	85.1	85.2	85.1	84.9	84.9	85
Shaft power 軸動力		kW	0.69	0.88	1.02	1.07	1.08	1.04
Pump efficiency ポンプ効率		%	0	27.1	41.7	45.8	45.2	38.4



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3332474000 (0-00-2-1)