


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-325SE1.1

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 × 40 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		1.1 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1087Z		1.1 kW	50 Hz	200 V	5.3 A	2 極	2825 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	
Revolution 回 転 速 度	min ⁻¹	2907	2872	2850	2843	2858	
Capacity 吐 出 し 量	m ³ /min	0	0.03	0.065	0.1	0.14	
Total head 全 揚 程	m	67	63	53	39.6	15.4	
Water H.P. 理論動力	kW	0	0.308	0.562	0.645	0.351	
Motor 電動機	Voltage 電 圧	V	200	200	200	200	
	Current 電 流	A	3.27	4.14	4.70	4.87	4.50
	Input 入 力	kW	0.892	1.223	1.436	1.5	1.359
	Efficiency 効 率	%	85.2	85	84.3	83.9	84.5
Shaft power 軸動力	kW	0.76	1.04	1.21	1.259	1.149	
Pump efficiency ポンプ効率	%	0	29.6	46.4	51.3	30.6	



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3332475000 (0-00-2-1)