


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-326SE1.1

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 × 40 mm	m ³ /min		m	3600 min ⁻¹		1.1 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1087Z		1.1 kW	60 Hz	200 V	5.2 A	2 極	3390 min ⁻¹

Item 計 測 項 目	1	2	3	4	5	
Revolution 回 転 速 度 min ⁻¹	3473	3432	3407	3390	3408	
Capacity 吐 出 し 量 m ³ /min	0	0.03	0.065	0.105	0.14	
Total head 全 揚 程 m	62.6	59	53	37.5	17.8	
Water H.P. 理論動力 kW	0	0.289	0.562	0.642	0.406	
Motor 電動機	Voltage 電 圧 V	200	200	200	200	
	Current 電 流 A	3.27	4.10	4.62	4.97	4.59
	Input 入 力 kW	0.989	1.277	1.451	1.578	1.439
	Efficiency 効 率 %	83.9	83.8	83.3	83	83.4
Shaft power 軸 動 力 kW	0.83	1.07	1.209	1.31	1.2	
Pump efficiency ポンプ効率 %	0	27	46.4	49	33.9	



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3332477000 (0-00-3-1)