


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-505SE2.2

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	50 × 40 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		2.2 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1097Z		2.2 kW	50 Hz	200 V	9 A	2 極	2865 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Revolution 回 転 速 度	min ⁻¹	2945	2917	2891	2878	2865	2865
Capacity 吐 出 し 量	m ³ /min	0	0.1	0.17	0.25	0.31	0.36
Total head 全 揚 程	m	45.1	42.6	38.8	32	24	17.3
Water H.P. 理論動力	kW	0	0.694	1.075	1.304	1.213	1.015
Motor 電動機	Voltage 電 圧	V	200	200	200	200	200
	Current 電 流	A	4.98	6.58	7.52	8.49	8.86
	Input 入 力	kW	1.16	1.84	2.19	2.56	2.68
	Efficiency 効 率	%	86	87.1	86.8	86.1	85.8
Shaft power 軸動力	kW	0.998	1.603	1.9	2.204	2.3	2.3
Pump efficiency ポンプ効率	%	0	43.3	56.6	59.2	52.7	44.1



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3334565000 (0-00-2-1)