


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-506SE2. 2

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	50 × 40 mm	m ³ /min		m	3600 min ⁻¹		2.2 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1097Z		2.2 kW	60 Hz	200 V	8.9 A	2 極	3435 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Revolution 回 転 速 度	min ⁻¹	3537	3502	3487	3463	3448	3448
Capacity 吐 出 し 量	m ³ /min	0	0.1	0.16	0.225	0.31	0.37
Total head 全 揚 程	m	39.8	37.7	35.4	32	24.8	14.2
Water H.P. 理論動力	kW	0	0.615	0.923	1.174	1.253	0.856
Motor 電動機	Voltage 電 圧	V	200	200	200	200	200
	Current 電 流	A	4.43	5.88	6.51	7.50	8.17
	Input 入 力	kW	1.15	1.71	1.94	2.29	2.53
	Efficiency 効 率	%	86.8	87.7	87.7	87.2	86.8
Shaft power 軸動力	kW	0.998	1.5	1.701	1.998	2.196	2.196
Pump efficiency ポンプ効率	%	0	41	54.3	58.7	57.1	39



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3334566000 (0-00-3-1)