


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-505SE3.7

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	50 × 40 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		3.7 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1098Z		3.7 kW	50 Hz	200 V	15 A	2 極	2875 min ⁻¹

Item 計 測 項 目	1	2	3	4	5	6
Revolution 回 転 速 度 min ⁻¹	2942	2920	2902	2887	2872	2872
Capacity 吐 出 し 量 m ³ /min	0	0.1	0.17	0.24	0.36	0.45
Total head 全 揚 程 m	60	57	53	48	33.5	17.8
Water H.P. 理論動力 kW	0	0.929	1.469	1.878	1.966	1.306
Motor 電動機	Voltage 電 圧 V	200	200	200	200	200
	Current 電 流 A	8.10	9.96	11.41	12.66	13.95
	Input 入 力 kW	2.06	2.82	3.39	3.85	4.32
	Efficiency 効 率 %	87.6	88.5	88.6	88.3	87.9
Shaft power 軸動力 kW	1.804	2.497	3.002	3.4	3.796	3.796
Pump efficiency ポンプ効率 %	0	37.2	48.9	55.2	51.8	34.4



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3334605000 (0-00-2-1)