


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-406SE2. 2

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	40 mm	m ³ /min		m	3600 min ⁻¹		2.2 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1097Z		2.2 kW	60 Hz	200 V	8.9 A	2 極	3435 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Revolution 回転速度 min ⁻¹		3525	3495	3463	3448	3430	3448
Capacity 吐出し量 m ³ /min		0	0.05	0.1	0.14	0.26	0.35
Total head 全揚程 m		58	56.4	52.6	48	32.5	17.7
Water H.P 理論動力 kW		0	0.46	0.857	1.095	1.377	1.01
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	200	200	200	200	200	200
	Current 電流 A	4.97	6.19	7.50	8.17	8.91	8.17
	Input 入力 kW	1.37	1.82	2.29	2.53	2.78	2.53
	Efficiency 効率 %	87.4	87.7	87.2	86.8	86.2	86.8
Shaft power 軸動力 kW		1.198	1.597	1.998	2.196	2.397	2.196
Pump efficiency ポンプ効率 %		0	28.8	42.9	49.9	57.5	46



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3333566000 (0-00-3-1)