


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-506SE3.7

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	50 × 40 mm	m ³ /min		m	3600 min ⁻¹		3.7 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1098Z		3.7 kW	60 Hz	200 V	14.5 A	2 極	3450 min ⁻¹

Item 計 測 項 目	1	2	3	4	5	6
Revolution 回 転 速 度 min ⁻¹	3536	3506	3487	3466	3452	3452
Capacity 吐 出 し 量 m ³ /min	0	0.1	0.18	0.265	0.37	0.425
Total head 全 揚 程 m	62.2	59.4	55.6	48	32.5	19.6
Water H.P. 理論動力 kW	0	0.968	1.631	2.073	1.96	1.358
Motor 電動機	Voltage 電 圧 V	200	200	200	200	200
	Current 電 流 A	7.03	9.30	10.83	12.45	13.47
	Input 入 力 kW	1.94	2.81	3.37	3.94	4.3
	Efficiency 効 率 %	87.6	89	89.1	88.8	88.5
Shaft power 軸 動 力 kW	1.699	2.5	3.003	3.499	3.804	3.804
Pump efficiency ポンプ効率 %	0	38.7	54.3	59.3	51.5	35.7



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3334606000 (0-00-3-1)