


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: US2-255B-0.75C

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	25 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		0.75 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	2346836500		0.75 kW	50 Hz	200 V	4.2 A	2 極	2880 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出量	m ³ /min	0	0.03	0.06	0.12	0.18	0.208
Total head 全揚程	m	30	28.4	26	20	11.5	6.9
Water H.P. 理論動力	kW	0	0.139	0.254	0.391	0.337	0.234
Motor 電動機	Voltage 電圧	V	200	200	200	200	200
	Current 電流	A	2.63	2.96	3.21	3.65	3.79
	Input 入力	kW	0.502	0.699	0.84	1.044	1.106
	Efficiency 効率	%	62.5	69.4	71.4	72.5	72.5
Shaft power 軸動力	kW	0.314	0.485	0.6	0.757	0.802	0.762
Pump efficiency ポンプ効率	%	0	28.6	42.4	51.7	42.1	30.7



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

64ZA-000827 (3678-0,1)
U3811414000 (0-00-2-1)

株式会社 川 本 製 作 所