


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KW2-326AE0.75

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 mm	m ³ /min		m	3600 min ⁻¹		0.75 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	TFFA703BW-75		0.75 kW	60 Hz	200 V	3.4 A	2 極	3330 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6	
Revolution 回転速度		min ⁻¹	3484	3432	3412	3393	3386	3422
Capacity 吐出し量		m ³ /min	0	0.04	0.06	0.08	0.125	0.18
Total head 全揚程		m	40.2	36.5	33	29	18	2.6
Water H.P. 理論動力		kW	0	0.238	0.323	0.378	0.367	0.076
Motor 電動機	Voltage 電圧	V	200	200	200	200	200	200
	Current 電流	A	2.16	2.76	2.98	3.20	3.31	2.87
	Input 入力	kW	0.594	0.827	0.914	0.994	1.026	0.871
	Efficiency 効率	%	81.5	82.6	82.7	82	81.7	82.8
Shaft power 軸動力		kW	0.484	0.683	0.756	0.815	0.838	0.721
Pump efficiency ポンプ効率		%	0	34.8	42.7	46.4	43.8	10.6



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A4662416000 (0-00-3-2)