


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KW2-325AE1.1

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		1.1 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1087Z		1.1 kW	50 Hz	200 V	5.3 A	2 極	2825 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Revolution 回転速度 min ⁻¹		2912	2878	2856	2850	2850	2858
Capacity 吐出し量 m ³ /min		0	0.04	0.06	0.08	0.125	0.15
Total head 全揚程 m		58.7	54.5	49.2	41.5	20	8
Water H.P 理論動力 kW		0	0.355	0.481	0.541	0.408	0.196
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	200	200	200	200	200	200
	Current 電流 A	3.16	3.98	4.54	4.70	4.69	4.51
	Input 入力 kW	0.845	1.163	1.372	1.436	1.436	1.372
	Efficiency 効率 %	85.1	85.1	84.5	84.3	84.3	84.5
Shaft power 軸動力 kW		0.719	0.99	1.16	1.21	1.21	1.16
Pump efficiency ポンプ効率 %		0	35.9	41.5	44.7	33.7	16.9



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A4662475000 (0-00-2-1)