


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KTK655CE7.5T

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程		Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	65 × 50 mm	L/min		m		3000 min ⁻¹		7.5 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度	
	MLU1133Z		7.5 kW	50 Hz	200 V	29 A	2 極	2930 min ⁻¹	
Item 計 測 項 目	1		2	3	4	5	6	7	
Revolution 回 転 速 度	min ⁻¹		2973	2954	2952	2945	2941	2931	2928
Capacity 吐 出 し 量	L/min		0	270	300	400	450	675	992
Total head 全 揚 程	m		75	67	66.5	62.5	60	45.5	17.1
Water H.P. 理 論 動 力	kW		0	2.95	3.25	4.08	4.4	5.01	2.76
Motor 電 動 機	Voltage 電 圧	V	200	200	200	200	200	200	
	Current 電 流	A	14.13	20.18	20.86	23.05	24.11	27.84	29.47
	Input 入 力	kW	3.792	5.811	6.109	6.852	7.176	8.4	9.415
	Efficiency 効 率	%	88	89.2	89.2	89.2	89.1	88.8	88.4
Shaft power 軸 動 力	kW		3.338	5.182	5.449	6.111	6.397	7.461	8.321
Pump efficiency ポンプ効率	%		0	56.9	59.7	66.7	68.8	67.1	33.2



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

K3915645000 (0-00-2-1)