


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KW2-405AE1.5

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	40 × 32 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		1.5 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1087Z		1.5 kW	50 Hz	200 V	6.8 A	2 極	2855 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Revolution 回転速度 min ⁻¹		2926	2914	2901	2879	2859	2849
Capacity 吐出し量 m ³ /min		0	0. 03	0. 063	0. 125	0. 2	0. 3
Total head 全揚程 m		36. 4	35. 9	35	32	27	16. 5
Water H.P 理論動力 kW		0	0. 176	0. 359	0. 652	0. 88	0. 807
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	200	200	200	200	200	200
	Current 電流 A	4. 45	4. 78	5. 17	5. 99	6. 69	7. 04
	Input 入力 kW	1. 076	1. 228	1. 4	1. 722	1. 985	2. 116
	Efficiency 効率 %	83. 6	84. 1	84. 5	84. 5	84	83. 7
Shaft power 軸動力 kW		0. 899	1. 033	1. 183	1. 455	1. 668	1. 772
Pump efficiency ポンプ効率 %		0	17	30. 4	44. 8	52. 8	45. 5



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A4663515000 (0-00-2-1)