


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KW2-405AE2. 2

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	40 × 32 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		2.2 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1097Z		2.2 kW	50 Hz	200 V	9 A	2 極	2865 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6	
Revolution 回転速度		min ⁻¹	2932	2916	2905	2882	2859	2854
Capacity 吐出し量		m ³ /min	0	0.03	0.063	0.125	0.2	0.3
Total head 全揚程		m	51.9	51.1	50	46.5	40	26
Water H.P 理論動力		kW	0	0.25	0.513	0.947	1.304	1.271
Motor 電動機	Voltage 電圧	V	200	200	200	200	200	200
	Current 電流	A	5.58	6.33	6.85	7.98	9.00	9.45
	Input 入力	kW	1.425	1.733	1.941	2.359	2.782	2.887
	Efficiency 効率	%	86.9	87.1	87.1	86.5	85.6	85.3
Shaft power 軸動力		kW	1.238	1.51	1.69	2.04	2.381	2.463
Pump efficiency ポンプ効率		%	0	16.5	30.4	46.4	54.8	51.6



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A4663565000 (0-00-2-1)