


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KW2-505AE2. 2

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	50 × 40 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		2.2 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1097Z		2.2 kW	50 Hz	200 V	9 A	2 極	2865 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Revolution 回転速度 min ⁻¹		2938	2922	2905	2876	2859	2870
Capacity 吐出し量 m ³ /min		0	0. 05	0. 1	0. 2	0. 315	0. 4
Total head 全揚程 m		44. 7	44. 1	42	36	24	12. 3
Water H.P 理論動力 kW		0	0. 359	0. 685	1. 174	1. 232	0. 802
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	200	200	200	200	200	200
	Current 電流 A	5. 32	6. 08	6. 85	8. 26	9. 00	8. 54
	Input 入力 kW	1. 323	1. 63	1. 941	2. 464	2. 478	2. 571
	Efficiency 効率 %	86. 6	87. 1	87. 1	86. 3	86. 3	86. 1
Shaft power 軸動力 kW		1. 146	1. 42	1. 69	2. 126	2. 138	2. 213
Pump efficiency ポンプ効率 %		0	25. 3	40. 5	55. 2	57. 6	36. 2



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A4664565000 (0-00-2-1)