


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KW2-506AE2.2

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	50 × 40 mm	m ³ /min		m	3600 min ⁻¹		2.2 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1097Z		2.2 kW	60 Hz	200 V	8.9 A	2 極	3435 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Revolution 回転速度 min ⁻¹		3536	3517	3490	3456	3435	3442
Capacity 吐出し量 m ³ /min		0	0.06	0.125	0.25	0.4	0.47
Total head 全揚程 m		39.6	38.3	36	30	15	6.3
Water H.P 理論動力 kW		0	0.375	0.734	1.222	0.978	0.483
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	200	200	200	200	200	200
	Current 電流 A	4.49	5.28	6.38	7.82	8.72	8.41
	Input 入力 kW	1.18	1.485	1.894	2.407	2.72	2.615
	Efficiency 効率 %	86.9	87.7	87.7	87.1	86.4	86.6
Shaft power 軸動力 kW		1.026	1.302	1.661	2.096	2.349	2.265
Pump efficiency ポンプ効率 %		0	28.8	44.2	58.3	41.6	21.3



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A4664566000 (0-00-3-1)