


## ポンプ標準試験成績表

Note  
備考:Model  
形式: KW2-326A0.4S

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程		Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 mm	m <sup>3</sup> /min		m		3600 min <sup>-1</sup>		0.4 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度	
	CFF2702AW		0.4 kW	60 Hz	100 V	7.7 A	2 極	3230 min <sup>-1</sup>	

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Revolution 回転速度 min <sup>-1</sup>		3490	3430	3382	3354	3352	3397
Capacity 吐出量 m <sup>3</sup> /min		0	0.032	0.063	0.08	0.1	0.14
Total head 全揚程 m		27.8	26	22	18.5	13.9	2.8
Water H.P 理論動力 kW		0	0.136	0.225	0.241	0.226	0.064
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	100	100	100	100	100	100
	Current 電流 A	4.50	5.83	6.60	6.85	6.84	6.15
	Input 入力 kW	0.414	0.547	0.634	0.676	0.675	0.59
	Efficiency 効率 %	53.1	61.6	64	64.6	64.6	63.1
Shaft power 軸動力 kW		0.22	0.337	0.406	0.437	0.436	0.372
Pump efficiency ポンプ効率 %		0	40.3	55.5	55.2	51.9	17.2



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A4692306000 (0-00-3-0)