

PUMP PERFORMANCE CURVE

ポンプ標準試験成績表

SAMPLE


Note
備考:

Model
形式: NF3-150S

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程		Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力
	20 mm	L/min		m		2700 min ⁻¹		0.15 kW
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	VTFO-MR		0.15 kW	90 Hz	100 V	1.5 A	4 極	2700 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出し量	L/min	0	5	10	16.5	24.3	32
Total head 全揚程	m	24	24	24	24	11.5	1.6
Water H.P 理論動力	kW	0	0.02	0.039	0.065	0.046	0.008
Motor 電動機	Voltage 電圧	100	100	100	100	100	100
	Consumption power 消費電力	0.146	0.166	0.195	0.233	0.152	0.066

破線はSモード時の揚程です。



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

AR210141000 (0-00-1-5)