

PUMP PERFORMANCE CURVE

ポンプ標準試験成績表

SAMPLE


Note
備考:

Model
形式: NF3-250S

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程		Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力
	25 mm	L/min		m		3390 min ⁻¹		0.25 kW
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	VTF0-MR		0.25 kW	113 Hz	100 V	1.5 A	4 極	3390 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出量	L/min	0	5	10	25.3	33.7	42
Total head 全揚程	m	26	26	26	26	13.9	2
Water H.P 理論動力	kW	0	0.021	0.042	0.107	0.076	0.014
Motor 電動機	Voltage 電圧	100	100	100	100	100	100
	Consumption power 消費電力	0.165	0.187	0.223	0.343	0.235	0.111

破線はSモード時の揚程です。



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

AR211241000 (0-00-1-5)