


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: NF3-750S2

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程		Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力
	32 mm	L/min		m		3030 min ⁻¹		0.75 kW
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	VTF0-MR		0.75 kW	101 Hz	200 V	4.4 A	4 極	3030 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出量	L/min	0	17	35	52.7	70	87
Total head 全揚程	m	32	32	32	32	14.5	1.5
Water H.P 理論動力	W	0	88.672	182.56	274.88	165.44	21.272
電動機	Voltage 電圧	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力	465	560.8	678.1	861	530	319

破線はSモード時の揚程です。



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式
会社

川 本 製 作 所

AR212401000 (0-00-1-5)