


## ポンプ標準試験成績表

Note  
備考:Model  
形式: NF3-400SH-A

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程		Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 mm	L/min		m		3210 min <sup>-1</sup>		0.4 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度	
	VTF0-MR		0.4 kW	107 Hz	100 V	4.5 A	4 極	3210 min <sup>-1</sup>	

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出量 L/min		0	17	33.2	41	48	55.5
Total head 全揚程 m		29	29	29	18.8	10.9	3.3
Water H.P. 理論動力 kW		0	0.08	0.157	0.126	0.085	0.03
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	100	100	100	100	100	100
	Consumption power 消費電力 kW	0.292	0.423	0.597	0.439	0.337	0.245



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式  
会社

川 本 製 作 所

AR231301000 (0-00-1-2)