


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: NF3-400TH-A

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 mm	L/min		m	3210 min ⁻¹		0.4 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	VTF0-MR		0.4 kW	107 Hz	200 V	2.4 A	4 極	3210 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出量	L/min	0	17	33.2	41	48	55.5
Total head 全揚程	m	29	29	29	18.8	10.9	3.3
Water H.P. 理論動力	kW	0	0.08	0.157	0.126	0.085	0.03
Motor 電動機	Voltage 電圧	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力	0.241	0.385	0.544	0.417	0.307	0.213



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川本製作所

AR231311000 (0-00-1-2)