

PUMP PERFORMANCE CURVE


ポンプ標準試験成績表

SAMPLE

Note  
備考:

Model  
形式: NF3-400SH-P

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程		Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 mm	L/min		m		3210 min <sup>-1</sup>		0.4×2 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度	
	VTF0-MR		0.4 kW	107 Hz	100 V	4.5 A	4 極	3210 min <sup>-1</sup>	
Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6	7	8
Capacity 吐出量 L/min		0	14	27.2	27.5	46	64.3	85	105
Total head 全揚程 m		29	29	29	29	29	29	14.4	3.7
Water H.P 理論動力 kW		0	0.066	0.129	0.13	0.217	0.304	0.2	0.063
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	100	100	100	100	100	100	100	100
	Consumption power 消費電力 kW	0.314	0.429	0.597	0.873	0.999	1.196	0.765	0.488
Operation quantity 運 転 台 数 台		1			2				



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式  
会社

川 本 製 作 所

AR241301000 (0-00-1-3)