


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: NFK2-750H-P

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程		Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 mm	L/min		m		3210 min ⁻¹		0.75×2 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度	
	VTF0-MR		0.75 kW	107 Hz	200 V	4.5 A	4 極	3210 min ⁻¹	
Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6	7	8
Capacity 吐出量 L/min		0	16	31.7	31.8	51	70.8	102	132.8
Total head 全揚程 m		40	40	40	40	40	40	17.5	3.2
Water H.P. 理論動力 kW		0	0.104	0.207	0.207	0.333	0.462	0.291	0.069
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	200	200	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力 kW	0.509	0.684	0.916	1.367	1.601	1.864	1.139	0.766
Operation quantity 運 転 台 数 台		1			2				



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式
会社

川 本 製 作 所

AR262411000 (0-00-1-2)